

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
e-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru; 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заместитель главного
врача



[Signature]
МП

Е. А. Василенко

18.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26-20/12747-01-25 от 18.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел. 89682711155

2. Юридический адрес: 355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.

3. Наименование образца испытаний: смывы с объектов внешней среды.

4. Место отбора: плавательный бассейн ООО "Юность", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 7, помещение 2.

5. Условия отбора, доставки: соблюдены, соответствуют требованиям.

Дата и время отбора: 09.06.2025г. 10:00.

Ф.И.О., должность: Усенко В.П., помощник врача по общей гигиене, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае».

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2025г. 11:20.

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20 раздел 2, приложение № 2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7), вид тары: стерильные пробирки, 10 шт.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 616 от 12.03.2025; Акт отбора № 794 от 09.06.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

8. Код образца (пробы): 26-20/12747-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	23487
2	Термометры цифровые, Testo-174T	36561837

11. Место осуществления деятельности: 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, Мира ул, дом 135а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 09.06.2025г.

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 09.06.2025 дата окончания испытаний 11.06.2025						
плавательный бассейн						
1	Смыв с наружной части чаши бассейна	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с внутренней части чаши бассейна	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с скамьи в помещении плавательного бассейна	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с стартовой тумбы	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с поручня бассейна № 1	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с поручня бассейна № 2	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с скамьи в раздевалке	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с смесителя водопроводного крана в душевой	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с панели стеной, моющей части	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с поверхности шкафа	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

В.П. Усенко, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20/12747-01-25 от 18.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru; 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заместитель главного
врача


МП

Е. А. Василенко

18.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20/12748-01-25 от 18.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел. 89682711155

2. Юридический адрес: 355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.

3. Наименование образца испытаний: смывы с объектов внешней среды.

4. Место отбора: плавательный бассейн ООО "Юность", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 7, помещение 2.

5. Условия отбора, доставки: соблюдены, соответствуют требованиям.

Дата и время отбора: 09.06.2025г. 10:30.

Ф.И.О., должность: Усенко В.П., помощник врача по общей гигиене, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае».

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2025г. 11:20.

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10 п. 10.1 Методы санитарно-паразитологических исследований.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7), вид тары: стерильные пробирки, 10 шт.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 616 от 12.03.2025; Акт отбора № 794 от 09.06.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Протокол испытаний № 26-20/12748-01-25 от 18.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

8. Код образца (пробы): 26-20/12748-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.3 Методы санитарно-паразитологических исследований.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0062

11. Место осуществления деятельности: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции ул. Дзержинского в квартале 53, дом 15/123

Паразитологическая лаборатория
Образец поступил 09.06.2025г.

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 09.06.2025 дата окончания испытаний 10.06.2025						
плавательный бассейн						
1	Смыв с наружной части чаши бассейна	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
2	Смыв с внутренней части чаши бассейна	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
3	Смыв с скамьи в помещении плавательного бассейна	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
4	Смыв с стартовой тумбы	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
5	Смыв с поручня бассейна № 1	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
6	Смыв с поручня бассейна № 2	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
7	Смыв с скамьи в раздевалке	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
8	Смыв с смесителя водопроводного крана в душевой	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
9	Смыв с панели стены, моющей части	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3

10	Смыв с поверхности шкафа	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2; МУК 4.2.2661-10, п.10.3
----	--------------------------	--	---	---------------	------------	--

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

В.П. Усенко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20/12748-01-25 от 18.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473


Адреса мест осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru; 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заместитель главного врача




МП

Е.А. Василенко
18.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20/12815-25 от 18.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел. 89682711155
2. Юридический адрес: 355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ, СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.
Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.
3. Наименование образца испытаний: вода плавательного бассейна.
4. Место отбора: плавательный бассейн ООО "ЮНОСТЬ", глубокий слой, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.
5. Условия отбора:
Дата отбора: 09.06.2025г. 10:00.
Ф.И.О., должность: Смирнова Александра Сергеевна, контролер санитарного режима ООО "ЮНОСТЬ".
Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2025г. 11:00.
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 616 от 12 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора № б/н от 09 июня 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), вид тары: лабораторная посуда, 0,5 л; 1,5 л; 2 * 25 л.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

Протокол испытаний № 26-20/12815-25 от 18.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

для человека факторов среды обитания.

9. Код образца (пробы): 26-20/12815-5.1.1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP	9203
2	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	13432
3	Спектрофотометр, УФ-1200	UER 2306019A
4	Термометры цифровые, Testo-174T	36561837
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	23487
6	Хроматографы газовые, 7890A	CN11441054
7	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0062

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53

Паразитологическая лаборатория

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 10.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2

Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 17.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Запах при 20 °С	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,60±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,32±0,10	Не менее 0,3 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п. 3
6	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 17.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Хлороформ	мг/дм ³	0,041±0,021	Не более 0,06 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п.6

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 26-20/12815-25 от 18.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 09.06.2025 дата начала испытаний 09.06.2025 , дата окончания испытаний 11.06.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Staphylococcus aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3

Ответственный за оформление протокола:
В.П. Усенко, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20/12815-25 от 18.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
e-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru; 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заместитель главного врача



[Signature]
МП

Е.А. Василенко
18.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20/12820-25 от 18.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел. 89682711155
2. Юридический адрес: 355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.
Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.
3. Наименование образца испытаний: вода плавательного бассейна.
4. Место отбора: плавательный бассейн ООО "Юность", поверхностный слой, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7, помещение 2.
5. Условия отбора:
Дата отбора: 09.06.2025г. 10:00.
Ф.И.О., должность: Смирнова Александра Сергеевна, контролер санитарного режима ООО "Юность".
Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2025г. 11:00.
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 616 от 12 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора № б/н от 09 июня 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), вид тары: лабораторная посуда, 0,5 л; 1,5 л; 2 * 25 л.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

Протокол испытаний № 26-20/12820-25 от 18.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

для человека факторов среды обитания.

9. Код образца (пробы): 26-20/12820-5.1.1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP	9203
2	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	13432
3	Спектрофотометр, УФ-1200	UER 2306019A
4	Термометры цифровые, Testo-174T	36561837
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	23487
6	Хроматографы газовые, 7890A	CN11441054
7	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0062

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 15/123 улица Дзержинского в квартале 53

Паразитологическая лаборатория

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 10.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2

Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 17.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Запах при 20 °С	балл	2	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	балл	2	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,59±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,37±0,11	Не менее 0,3 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п. 3
6	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4

Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025, дата окончания испытаний 17.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Хлороформ	мг/дм ³	0,0093±0,0046	Не более 0,06 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п.6

Протокол испытаний № 26-20/12820-25 от 18.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 355012, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д. 135 а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 09.06.2025

дата начала испытаний 09.06.2025 , дата окончания испытаний 11.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Staphylococcus aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3

Ответственный за оформление протокола:
В.П. Усенко, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20/12820-25 от 18.06.2025